



**CAMARA ARBITRAL DE CEREALES  
DE ENTRE RIOS**

URQUIZA 645 - Tel. 4312784 / 4314361  
3100 - PARANA - (Entre ríos)

Número  
**CONSULTA M./ABIERTA 333770**

**CERTIFICADO DE ANALISIS**

Análisis de: **AGUA**

Solicitante : **MUNICIPALIDAD DE BOVRIL**

Identificación : **M 4**

RENSPA :

ID:

Fecha Ingreso: 23/07/2025

**LA CAMARA ARBITRAL DE CEREALES DE ENTRE RIOS :** certifica que la(s) muestra(s) de referencia acuso(aron) en el análisis los siguientes resultados.

DETERMINACIONES	VALOR	VAL MAX CAA ART 982
RELACION DE ACTIVIDAD DE SODIO	11.30	.
DUREZA TOTAL (CaCO <sub>3</sub> )	318.40	P.P.M 400 PPM (CACO <sub>3</sub> )
ALCALINIDAD TOTAL (CaCO <sub>3</sub> )	518.80	P.P.M ---
SODIO	463.30	P.P.M ---
POTASIO	7.90	P.P.M ---
MAGNESIO	63.00	P.P.M
CALCIO	23.60	P.P.M
CLORUROS	308.70	P.P.M 400 PPM
CARBONATOS	N/D	P.P.M ---
BICARBONATOS	518.80	P.P.M ---
SULFATOS	650.00	P.P.M 400 PPM
CONDUCTIVIDAD	2.59	MMHOS/CM ---
ARSENICO	0.0265	P.P.M 0,01 - 0,05 PPM
PH	7.38	.

Observaciones Los resultados son válidos sólo para la muestra analizada, la cual fue identificada y proporcionada por el solicitante

**LABORATORIO CERTIFICADO ISO 9001:2015  
LABORATORIO HABILITADO POR SENASA NÚMERO LR 0143  
LABORATORIO HABILITADO POR SENASA RES. 86/2016  
LABORATORIO RECONOCIDO POR ICAB**

A cargo de : Análisis Arbitraje

Comprador \$ 55900.00 Solicitud

Vendedor **355221**

Total \$ 55900.00

Abonarse por los Sres. Nro. 4959  
MUNICIPALIDAD DE BOVRIL

Por CAMARA ARBITRAL DE CEREALES DE E.RIOS  
Paraná, 04 De Agosto De 2025